

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

МБДОУ № 77 «Бусинка»

А.Н. Брызгалова

2022 г.



План мероприятий

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада № 77 «Бусинка»
об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности
предписания ОНД и ПР по городу Сургут от 28.01.2022 № 86-1-2022/0003рс

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности. С указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении	Ответственный исполнитель
1	Система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку ворот, установленных на проезде (подъезде) к зданию детского сада, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Также не предусмотрено ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки ворот, на проезде или дистанционного открывания ворот при устройстве видео- и аудиосвязи с место их установки	п. 71 Правил противопожарного режима в РФ, утверждённых постановлением правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	До 20.07.2022 года		Заместитель заведующего по АХР Ю.Н. Воронова