



Главное управление МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре

628011, ХМАО-ЮГРА, г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 5А, тел.8 (3467) 35-18-02

E-mail: gochshm@86.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

628011, ХМАО-ЮГРА, г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 5А, тел.8 (3467) 35-18-39

E-mail: gpnugps@86.mchs.gov.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Сургуту

628400, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут ул. Фармана Салманова, 4,

тел. 8(3462) 26-09-14, E-mail: ondsurgut@86.mchs.gov.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
от 28.01.2022 № 86-1-2022/0003рс**

**Вручается: муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
детский сад №77 «Бусинка»**

Во исполнении решения заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы (по городу Сургуту) управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре Макарова Александра Владимировича от 14.01.2022 № 86-1-2022/0003рс, в период с 19.01.2022 по 28.01.2022 старшим инженером отделения госпожнадзора отдела надзорной деятельности и профилактической работы (по городу Сургуту) правления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре Фрыс Алексеем Евгеньевичем проведена плановая выездная проверка, по адресу: г. Сургут, ул. Московская, д 32 Б_, в ходе которой присутствовал представитель контролируемого лица: заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад №77 «Бусинка» Брызгалова Анна Николаевна

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку ворот, установленных на проезде	п. 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых Постановлением	01.08.2022	

<p>(подъезде) к зданию детского сада, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Также не предусмотрено ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки ворот, на проезде или дистанционного открывания ворот при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки</p>	<p>Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.</p>		
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий
Фрыс А.Е.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Фрыс А.Е.
 (подпись)

Старший инженер отделения госпожнадзора отдела надзорной деятельности и профилактической работы (по городу Сургуту) правления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, Фрыс А.Е., капитан внутренней службы

28.01.2022

Телефон доверия: 8(3467)397-777

